

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
Projekt w ramach konkursu nr 7/POLiŚ/1.1/04/2012

Aleksandrów Kujawski, dnia 21.04.2015r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą

**„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie
aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz
z tłocznia ścieków z przyłączami**

ZAMAWIAJĄCY PRZEKAZUJE TREŚĆ OTRZYMANYCH PYTAŃ DO PRZETARGU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI:

21.04.15r.

Zbiór nr 1

Pytanie nr 1

Z uwagi na zapis SIWZ pkt. 21 Sposób obliczania ceny pkt.2 cyt:,, Cena winna być ustalona przez Wykonawcę w oparciu całość dokumentacji przetargowej opisującej przedmiot zamówienia. Żadna z części dokumentacji przetargowej (w tym dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ) nie może stanowić samodzielnej podstawy do określenia przez Wykonawcę ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

Prosimy o uszczegółowienie rozbieżności pomiędzy zapisami dokumentacji technicznej a przedmiotem robót: Jak należy zakończyć przyłącza kanalizacji sanitarnej? Czy na granicy działki za pomocą korka czy na terenie posesji za pomocą studzienki systemowej. Jeśli za pomocą studzienki systemowej to jakiej średnicy ?

Odpowiedź:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”
Projekt w ramach konkursu nr 7/POLiŚ/1.1/04/2012

Zamawiający informuje, że przyłącza należy zakończyć za pomocą studzienki systemowej Ø 630 włącz Ø400.