

Aleksandrów Kujawski, dnia 14.05.2018r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o.**

ul. Kościelna 14

87-700 Aleksandrów Kujawski

*dotyczy: zapytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski - etap II”*

Odpowiedzi do pytań oferentów i wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytania odpowiednio:

PYTANIE 1: W opisie do projektu pkt. 9.3.0 – Roboty drogowe – cyt.: „Roboty drogowe zostały ujęte w tomie III całości opracowania”. Prosimy o udostępnienie tomu III, brak na stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego nie zawiera tomu III (Zamawiający przejął dokumentację od Urzędu Miejskiego). Zakres robót drogowych określony w zamówieniu wynika z przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ.

PYTANIE 2: Dodatkowo proszę o udostępnienie uzgodnień zarządców dróg objętych zamówieniem co do sposobu odtworzenia konstrukcji istniejących drogowej po wykonywanych robotach.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w posiadaniu uzgodnień zarządców dróg objętych zamówieniem co do otworzenie robót drogowych. Zamawiający oczekuje wykonania robót drogowych w zakresie wskazanym w przedmiarze robót.

PYTANIE 3: Prosimy o szczegółowe zestawienie konstrukcji istniejących nawierzchni objętych zamówieniem wraz z grubościami nawierzchni oraz podbudów przewidzianych do demontażu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada zestawienia konstrukcji istniejących nawierzchni objętych zamówieniem. Grubość nawierzchni bitumicznej wskazuje jednoznacznie przedmiar robót.

PYTANIE 4: Czy na drogach objętych zamówieniem występują drogi z podbudową np. z kostki brukowej, betonu, płyt itp., itd? Przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego nie precyzuje tych informacji.

ODPOWIEDŹ: Na drogach objętych zamówieniem nie występują drogi z podbudową wymienioną w pytaniu.

PYTANIE 5: Czy istniejące krawężniki zostają bez zmian czy należy przewidzieć ich wymianę? Jeżeli tak w jakich ilościach i o jakiej konstrukcji?

ODPOWIEDŹ: Zakres robót nie przewiduje wymiany krawężników, poza tymi które wynikają z uszkodzeń spowodowanych robotami Wykonawcy.

PYTANIE 6: Czy na ulicach objętych zamówieniem jest wykonana kanalizacja deszczowa? Czy w związku z tym regulacja wysokościowa istniejących włączów kanalizacji deszczowej oraz wodociągowej itp. leży po stronie wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: W części zakresu zamówienia występuje kanalizacja ogólnospławna, która w wyniku robót zostanie przemianowana na deszczową. W ramach prac związanych z odtworzeniem nawierzchni Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania regulacji wysokościowej wszystkich istniejących włazów i krat występujących na obszarze objętym pracami budowlanymi;

PYTANIE 7: Proszę o podanie miejsca zrzutu ewentualnych wód gruntowych z pompowań i czy będą naliczane opłaty z tym związane? Jeśli tak w jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ: W przypadku wystąpienia konieczności pompowań wód gruntowych wody pochodzących z pompowań należy odprowadzić do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat z tym związanych.

PYTANIE 8: Czy będą naliczane opłaty związane z zajęciem pasa drogowego? Jeśli tak to w jakim okresie? Czy roboty związane z odtworzeniem nawierzchni drogowej będzie objęte też tymi opłatami?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego i powinien skalkulować w cenie ofertowej. Zamawiający nie będzie stroną decyzji w związku z tym wysokość opłat naliczy właściciel drogi.

PYTANIE 9: Czy tłocznia ścieków w ul. Wyspiańskiego jest objęta przedmiotem zamówienia? Brak w przedmiarach.

ODPOWIEDŹ: Tłocznia w ul. Wyspiańskiego nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

PYTANIE 10: Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego profili podłużnych sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych objętych Zamówieniem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieści profile podłużne sieci objęte zakresem zamówienia do 15.05.2018 na stronie www przedmiotowego przetargu.

PYTANIE 11: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod podjęciem pozycji kosztorysowych występujących w przedmiarach robót: „Dostosowanie istniejącej kanalizacji do nowych warunków odpływu”? Z czym wiążą się opisane roboty? Gdzie są opisane w dokumentacji technicznej?

ODPOWIEDŹ: Pozycja w kosztorysie pod nazwą: "Dostosowanie istniejącej kanalizacji do nowych warunków odpływu" odnosi się do możliwej konieczności wykonania prac uzupełniających: czasowych przyłączy, przepięć oczyszczenia fragmentów podejść, napraw studzienek, wyposażenia, prac murarskich. Czyli obejmuje roboty nieprzewidziane oraz niezbędne do wykonania celem prawidłowej eksploatacji sieci.

PYTANIE 12: Prosimy o udostępnianie dokumentacji geologicznej dotyczącej w/w Zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej dotyczącej w/w Zamówienia.